運行前点検 定期点検


除雪装置は定期的に点検、整備を確実に行なうことにより、いつまでも、 性能を十分発揮させられると共に、故障の早期発見が出来、整備費用の節 減、休車時間の短縮を図ることが出来ます。


本文中の時間はアワメータの示す時間です。計画的に実施して下さい。なお、使用状態が過酷な場合は本表記載時間よりも早めに点検、整備を行なって下さい。

game, megalin


Many

(1). 運行前点検








(2). 定期点検(50時間毎)




(2). 定期点検(50時間毎)








(3). 定期点検(100時間毎)












(4). 定期点検(250時間毎)








(5). 定期点検(1シーズン毎)










18. シーズンオフの保管について



重要

露出しているシリンダロッドには錆が発生するおそれ がありますのでグリースを塗布して下さい。

- 静態保管又は動態保管 共 の場合でも点検・整備 すること。
- 車両(ショベルローダ)静) から離脱した状態で点検・整備すること。
- 車両(ショベルローダ) (動) に装着した状態で点 検・整備すること。

【注意】静の点検・整備の場合は動の点検・整備は不要です。

e e éccés les


19. 長期保管後の運転について

1. エンジン

長時間停止後の始動は次の要領で行なって下さい。

- 1) 始動のための前準備としてスタータモータを回転させ、エンジン油圧アラームランプが 消灯することを確認後に本始動させて下さい。
- 2) 始動後 $5\sim10$ 分間は必ず低回転(750rpm)でエンジンを運転し、無意味な"カラ吹かし"は絶対に行なわないで下さい。

MEMO



名 称	種類	数量	摘要
ラジエータ	(水)	約 11L	エンジン配管含む
エンジンオイルパン	EO	約 11L	
オイルタンク(作業用)	(HO)	約 35L	ポンプ配管含む
燃料タンク	軽	約 70L	
<u></u>	(GO)	約 4L	
チェーン伝動機	CG	4 kg	

- (水) ラジエータ水
- (GO) ギヤオイル (ハイポイド 90#)
- (CG) シャーシグリース
- 交 オイル、グリス交換

- 軽 軽油
- EO エンジンオイル (APIサービス分類CD級)
- (HO) ハイドロリックオイル

2 1. 消耗部品一覧表

部 品 名 取付側		部	品	番	号	
シャーピンオーガ側	\bigcirc 11		814-00	70-101		
部 品 名		部	品	番	号	
カッテングエッジ	3M-M-4T-4545					

22. 推奨オイル一覧表

エンジンオイル: EO

	プランオイル: EU	
規	種類	ディーゼルエンジンオイル
	規格	API サービス分類 CD 級
	粘 度	15W-40
格	期間	オールシーズン
	出 光 興 産	アポロイルカスタムワイド
	新日本石油	ハイディーゼル S-3 セーブ ダイヤモンド フリート
会	昭和シェル石油	シェルリムラ X
	ジャパンエナジー	デルスターF
社	モービル石油	モービルデルバックスーパー1300
	コスモ石油	コスモディーゼルハイメリットCE
名	エッソ石油	スーパー CD セイブ
	キグナス石油	バーン Type RV 15W-40

ギヤーオイル:GO

++	ァーオイル:GO	
規	種類	ギヤーオイル
	規格	API サービス分類 GL-4 以上
格	番手	90番
	出 光 興 産	アポロイルギヤー胚
会	新日本石油	ギャールブSP ダイヤモンドハイポイドギヤーオイル
	昭和シェル石油	シェルスパイラックスEP
社	ジャパンエナジー	ギヤー4
171	モービル石油	ペガサスギヤーオイル
_	コスモ石油	コスモギヤー GL-4
名	エッソ石油	スタンダードギヤーオイル
	キグナス石油	キグナスギヤーオイル MP


ハイドロリックオイル: HO


日	除 推 奨 オ イ ル
会 社 名	銘 柄
出 光 興 産	ダフニースーパーハイドロ X32
新 日 本 石 油	PAN オートマチック D2 ダイヤモンド ATF Ⅱ
昭和シェル石油	シェルニュースーパー ATF シェルテラス T-32 VI154
ジャパンエナジー	ATF スペシャル
モービル石油	モービルATF
コスモ石油	コスモ ATF II
エッソ石油	エッソATF
キグナス石油	バーン ATF-G

シャーシグリース: CG


会	社 4	銘	柄
出	光 興 乃	エポネックス EP. 1	
昭和	シェル石油	シェルアルバニヤEPグリース 1	
ジャノ	ペンエナジ-	リゾニックスグリース EP 1	
ŧ -	ビル石油	モービルグリース 77	
	ソ石油/ラル石油	リスタン FP 1	
#C []	+	ダイヤモンドマルチパーパス EP グリース 1号	
新 日	本 石 油	エピノックグリース AP 1	

[※]シャーシグリースはリチウム系(極圧剤)タイプを使用して下さい。










番号	名 称
1	バッテリ
2	バッテリリレー
3	スタータ
4	オルタネーター
5	ストップモータ
6	スタータスイッチ
7	エアヒータリレー
8	サーモスイッチ
9	サーモセンサー
10	
11	ヒューズホルダ
1 2	ソレノイドリレー
1 3	セフティリレー
1 4	レボセンサ
1 5	タコメータ
1 6	オイルプレッシャスイッチ
1 7	ヒューズボックス
18	レベルゲージ .
1 9	
2 0	
2 1	表示灯
2 2	フロントコンビネーションランプ
2 3	
2 4	モノレバースイッチ
2 5	照光式ロッカスイッチ
26	
2 7	
2 8	
2 9	
3 (2: 1 + 1 7 - 1 - 1
3 :	
	5 リレー 6 ヒューズボックス
3	0 2 - 7 4 7 7 7



_{株式会社} 日本除雪楼製作所



•

平成16年12月初版 平成19年12月二版 平成20年11月三版 平成21年 9月四版

NRT3 取扱説明書

発行 札幌市手稲区稲穂3条6丁目4番38号



品質保証部 サービス課 電話 (011)681-3136

(不許複製)

			١	
			,	
t.,				